Rittmann Technikservice · Bastian Rittmann
Heiderhöfen 24, 46049 Oberhausen
0172 2983825 · info@rittmann-technikservice.com
Stand 09/2026

Prüffristen nach DGUV Vorschrift 3

Richtwerte aus der Durchführungsanweisung, Tabellen 1A (ortsfest) und 1B (ortsveränderlich). Die konkrete Frist legt der Unternehmer in der Gefährdungsbeurteilung fest; bei hoher Beanspruchung ist sie zu verkürzen.

TABELLE 1B: ORTSVERÄNDERLICHE ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL

EINSATZBEREICH	RICHTWERT	MAXIMALWERT / HINWEIS
Büro, Verwaltung, Praxis	6 Monate	bis 24 Monate bei Fehlerquote unter 2 %
Werkstatt, Produktion, Lager	6 Monate	bis 12 Monate bei Fehlerquote unter 2 %
Baustelle	3 Monate	bis 12 Monate bei Fehlerquote unter 2 %
Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Stecker	wie Betriebsmittel des Bereichs	Sicht- und Messprüfung

TABELLE 1A: ORTSFESTE ANLAGEN UND BETRIEBSMITTEL

ANLAGE / BETRIEBSMITTEL	FRIST	PRÜFUNG / HINWEIS
Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	4 Jahre	Besichtigen, Erproben, Messen nach DIN VDE 0105-100
Anlagen und Betriebsmittel in Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art (DIN VDE 0100-700)	1 Jahr	z. B. Baustellen, feuchte und nasse Bereiche
Fehlerstromschutzschalter (RCD) in stationären Anlagen	6 Monate	Betätigung der Prüftaste durch den Benutzer
Fehlerstromschutzschalter (RCD) in nichtstationären Anlagen	arbeitstäglich	Prüftaste; Wirksamkeit alle 1 Monat
Schutzmaßnahmen mit RCD in nichtstationären Anlagen	1 Monat	auf Wirksamkeit prüfen

EIGENE FRISTEN DIESES BETRIEBS

BEREICH / ANLAGE	FESTGELEGTE FRIST	LETZTE PRÜFUNG	NÄCHSTE PRÜFUNG	VERANTWORTLICH

Erstprüfung vor der ersten Inbetriebnahme und nach Änderung oder Instandsetzung (DIN VDE 0100-600 bzw. DIN VDE 0701-0702). Prüfung durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person mit geeigneten Messgeräten.

Vorlage von Rittmann Technikservice Oberhausen, rittmann-technikservice.com. Richtwerte nach DGUV Vorschrift 3, Tabellen 1A und 1B; maßgeblich sind die gültige Fassung und die Gefährdungsbeurteilung des Betreibers. Ohne Gewähr.