Rittmann Technikservice · Bastian Rittmann
Heiderhöfen 24, 46049 Oberhausen
0172 2983825 · info@rittmann-technikservice.com
Protokoll-Nr.: _____

Prüfprotokoll ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel

Wiederholungsprüfung nach DGUV Vorschrift 3 § 5 und DIN VDE 0701-0702. Grenzwerte (Richtwerte): $R_{PE} \leq 0{,}3\ \Omega$ bis 5 m Leitung (+0,1 Ω je weitere 7,5 m, max. 1 Ω); R_{ISO} SK I ≥ 1 MΩ, SK II ≥ 2 MΩ, SK III ≥ 0,25 MΩ, Heizgeräte ≥ 0,3 MΩ; Schutzleiterstrom ≤ 3,5 mA, Berührungsstrom ≤ 0,5 mA. Maßgeblich sind Norm und Herstellerangaben.

Betrieb / Auftraggeber

Prüfort (Adresse, Bereich)

Prüfer (Name, Qualifikation)

Prüfdatum

Messgerät (Typ, Seriennummer, Kalibrierung bis)

Prüfgrundlage: DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701-0702 (DIN EN 50678 / 50699)

NR.	GERÄT / TYP	STANDORT	SK	SICHT I.O.	R_{PE} Ω	R_{ISO} MΩ	I_{PE} / I_B MA	FUNKTION I.O.	ERGEBNIS	NÄCHSTE PRÜFUNG

SK = Schutzklasse (I Schutzleiter, II Schutzisolierung, III Schutzkleinspannung). Ergebnis: bestanden / nicht bestanden. Nicht bestandene Geräte kennzeichnen, der Benutzung entziehen und in der Mängelliste aufführen. Aufbewahrung des Protokolls mindestens bis zur nächsten Prüfung.

Datum, Unterschrift Prüfer

Datum, Unterschrift Auftraggeber

Vorlage von Rittmann Technikservice Oberhausen, rittmann-technikservice.com. Richtwerte nach DGUV Vorschrift 3, Tabellen 1A und 1B; maßgeblich sind die gültige Fassung und die Gefährdungsbeurteilung des Betreibers. Ohne Gewähr.